1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности *(неопределенность)	Величина доп.ур., не более	Ед.изм	НТД на методы исследования
1	Запах при 20С	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74 РД 52.24.496-2006
2	Запах при 60С	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74 РД 52.24.496-2006
3	Привкус при 20С	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	<1,0	20	град	ГОСТ Р 52769-2007 РД 52.24.497-2005
5	Мутность	0,5 ± 0,075	2,6	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
6	pH	7,87 ± 0,449	6-9	ед.pH	ПНДФ 14.1.2.3.4.121-97
7	Окисляемость	5,16 ± 1,135	5	мгО2/дм3	ПНДФ 14.2.4.154-99
8	Аммиак	<0,05	1,5	мг/дм3	ПНДФ 14.1.1-95
9	Нитриты	0,006 ± 0,002	3,3	мг/дм3	ПНДФ 14.1.2.3-95
10	Нитраты	0,93 ± 0,167	45	мг/дм3	ПНДФ 14.1.2.4-95
11	Жесткость	5,55 ± 0,833	7 (10)	мг-экв/л	ГОСТ Р 52407-2005 ПНДФ 14.1.2.98-97
12	Сухой остаток	340 ± 17	1000	мг/дм3	ПНДФ 14.1.2.114-97
13	Хлориды	11,6 ± 1,856	350	мг/дм3	ПНДФ 14.1.2.96-97
14	Сульфаты	28,8 ± 3,168	500	мг/дм3	ГОСТ Р 52964-2008
15	Железо	0,24 ± 0,072	0,3 (1,0)	мг/дм3	ПНДФ 14.1.2.50-96

Настоящий протокол характеризует представленный образец. Протокол не подлежит тиражированию без письменного разрешения ИЛЦ.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности *(неопределенность)	Величина доп.ур, не более	Ед.изм	НТД на методы исследования

Настоящий протокол характеризует представленный образец. Протокол не подлежит тиражированию без письменного разрешения ИЛЦ.